

Industriebau

HOFF und Partner

Industriebau Hoff und Partner GmbH · Postfach 14 49 · 48 575 Gronau

HIT Hansa
Industriefußboden Technik GmbH
Holunderweg 20

29640 Schneverdingen

18.10.08

Unsere Zeichen:
Herr Rosche/gj

Neubau eines Betriebsgebäudes für die Firma Stemmann-Technik in Schüttorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben von der Firma Stemmann-Technik GmbH in Schüttorf eine Email Ihres Herrn Oliver Vukovics erhalten, in dem Sie sich zur Stahlbetonsohle und einer Fußbodenheizung äußern bzw. Bedenken anmelden.

Vorweg, wir lassen uns nicht gerne ins Handwerk pfuschen. Mit diesen Methoden werden Sie auch auf lange Sicht keinen Erfolg haben.

Ich habe Herrn Vukovics schon telefonisch mitgeteilt, dass er sich mit unserer Kalkulation unterhalten hat und nicht mit dem zuständigen Projektleiter. Mit ihm hätte man sicher eine „fruchtbare“ Diskussion führen können. Zum Thema Walzbeton haben wir zwischenzeitlich eine Stellungnahme zum Einbau einer Fußbodenheizung angefordert und auch bekommen.



Industriebau **HOFF und Partner** GmbH
Bahnhofstraße 36, 48599 Gronau
Telefon: 0 25 62 / 7 05-0
Telefax: 0 25 62 / 7 05-50
Info@hoffundpartner.de
www.hoffundpartner.de

Amtsgericht Coesfeld:
HRB 56 29
Ust-IdNr. DE 123767017
Geschäftsführer:
Ilse Hoff, Ingo Hoff,
Klaus Rosche

Volksbank Gronau-Ahaus eG
BLZ 401 640 24, Kto.-Nr. 133 003 600
Sparkasse Gronau
BLZ 401 540 06, Kto.-Nr. 17 830
Deutsche Bank Gronau
BLZ 403 700 79, Kto.-Nr. 3 635 661



Wir möchten nicht versäumen, Ihnen diese im Anhang zur Verfügung zu stellen und Sie bitten, diese auch in Zukunft zu verwenden.

Bitte haben Sie Verständnis, dass ein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit aufgrund der Vorkommnisse nicht besteht.

Mit freundlichen Grüßen

Industriebau HOFF
und Partner GmbH

Anlage

vielen Dank für Ihre Mail und die von Ihnen formulierte Frage bezüglich Walzbeton und Industrieflächenheizung.

Nach unserer Kenntnis ist die Herstellung von Industriefußbodenheizungen mit Walzbeton unter Beachtung der Verarbeitungshinweise, die eine Rohrbeschädigung ausschließen, mittlerweile geübte Praxis (Uponor, www.kreliac.de, etc.)

X

Sinnvoll ist hier die Verwendung von Rohren mit innenliegender Sauerstoffperre.

Der generelle Ausschluss von Walzbeton in unserer Richtlinie Nr.: 8 ist somit nicht mehr zutreffend.

X

In diesem Punkt werden wir unsere Richtlinie Nr.: 8 bei der nächsten Überarbeitung aktualisieren und hierzu Hinweise aufnehmen, dass bei entsprechender Sorgfalt beim Einbringen des Walzbetons dieser auch für Industriefußbodenheizung geeignet ist, bzw. dass durch Rücksprache mit dem jeweiligen Systemgeber der Flächenheizung Einvernehmen bezüglich des Einbaus hergestellt werden muss.

Somit spricht bei Einhaltung der genannten Rahmenbedingungen auch nichts gegen den Einsatz Ihres Brecopac-Sohlplattensystems.

X

Ihr Angebot eines Fachvortrages z.B. im Rahmen unserer Sitzungen im BVF-Arbeitskreis Technik werde ich mit dem Obmann diskutieren und ggf. danach auf Sie zukommen.

Eine weitere interessante Möglichkeit für die aktive Mitgestaltung des BVF-Regelwerkes ist z.B. die Fördermitgliedschaft in unserem Verband.

x gilt natürlich

Über Einzelheiten informiere ich Sie gerne.

Mit freundlichen Grüßen aus Hagen

Dipl.-Ing. Joachim Plate

Geschäftsführung

Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

Hochstraße 115, D-58095 Hagen

Tel: +49 (0)2331 - 20 08 50

Fax: +49 (0)2331 - 20 08 17

E-Mail: info@flaechenheizung.de

www.flaechenheizung.de



Bundesverband Flächenheizungen
und Flächenkühlungen e.V.



Vorstandsvorsitzender Werner Frieling, Stellvertretende
Vorstandsvorsitzende: Ulrich Stahl und Manfred Falk

Geschäftsführer Dipl.-Ing. Joachim Plate.
Eingetragen im Vereinsregister am Amtsgericht Essen VR 2181

Wichtiger Hinweis: Diese e-mail kann Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnisse beinhalten. Sollten Sie

diese e-mail irrtümlich erhalten haben,
ist Ihnen eine Verwendung oder Weitergabe ausdrücklich untersagt.

Bitte benachrichtigen Sie uns und vernichten
Sie die empfangene e-mail. Vielen Dank.

Important Note: This e-mail may contain confidential
information. If you have received this e-mail

mistakenly you are hereby notified that any
use or distribution of it is strictly prohibited. Please inform

us immediately and destroy the original transmittal.
Thank you very much.

Original Message	processed by David InfoCenter
------------------	----------------------------------

Subject:	Industrieflächenheizung /Brecopac(Waizbeton) (16-Mrz-2009 16:29)
From:	A.Taeuber@df-bremen.de
To:	info@flaechenheizung.de

